

Płock, dn. 24.03.2025r

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu przetargowym

Wyjaśnienia do Materiałów Przetargowych

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 20.03.2025r zapytania dotyczącego materiałów przetargowych nr TGZI/R/56-69/2025, Remont poszyć dachowych (impregnacja) na 14 budynkach mieszkalnych w Zasobach Administracji Kochanowskiego:

Zadanie 1- Kolegialna 38

Zadanie 2 - Kochanowskiego 21/1

Zadanie 3 - Obr. Westerplatte 22

Zadanie 4 - Obr. Westerplatte 20/1

Zadanie 5 - Obr. Westerplatte 20

Zadanie 6 - Kochanowskiego 15b

Zadanie 7 - Kochanowskiego 15a

Zadanie 8 – Bielska 40a

Zadanie 9 - Kochanowskiego 15

Zadanie 10 - Obr. Westerplatte 16

Zadanie 11 - Obr. Westerplatte 14/1

Zadanie 12 - Kochanowskiego 3

Zadanie 13 -Kochanowskiego 1a

Zadanie 14 – Obr. Westerplatte 10/1

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie :

W związku z ogłoszeniem przetargu na remont poszyć dachowych , zwracam się z zapytaniem , czy dopuszczają Państwo zastosowanie płynnej membrany polimocznikowej zamiast bitumicznego preparatu ISOHAN SBS B ?

Odpowiedź:

Po dokonaniu analizy dopuszczamy uwzględnienie płynnej membrany polimocznikowej do stosowania przy wykonywanych impregnacjach dachowych na Osiedlu Kochanowskiego w roku bieżącym.

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Inwestycji

Agnieszka Durma

PŁOCKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko - Własnościowa
ZARZĄD
 