

Płock, dn. 29.07.2026r

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu przetargowym

Wyjaśnienia do Materiałów Przetargowych

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 29.07.2026r zapytania dotyczącego materiałów przetargowych nr TGZI/R/71-72/2026, **wymiana dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ulicy :**

Zadanie 1 - Kolegialna 30 klatka I – 1 dźwig w Zasobach Administracji Kochanowskiego.

Zadanie 2 - Piasta Kołodzieja 5 – 2 dźwigi w Zasobach Administracji Tysiąclecia.

Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1.:

Proszę o informację odnośnie zadania 2:

a) wysokość podnoszenia dla dźwigów ?

Odp.a)

Wysokość podnoszenia dla dźwigów – 28000mm

b) ilość przystanków ?

Odp.b)

Ilość przystanków - 11

c) czy kabina jest przelotowa?

W Zadanie 2, dotyczącym Piasta Kołodzieja 5 – 2 dźwigi w Zasobach Administracji Tysiąclecia, kabiny są nieprzelotowa.

Pytanie nr 2:

Czy w Zadaniu 1 kabina jest przelotowa ?

Odp.2

W Zadaniu 1, dotyczącym Kolegialnej 30 klatka I – 1 dźwig w Zasobach Administracji Kochanowskiego, kabina jest nieprzelotowa.

Pytanie nr 3:

Czy konserwacja urządzeń dźwigowych dla Zadania 1 i 2 jest objęta zamówieniem ?

Odp.3

Konserwacja dla urządzeń dźwigowych dla Zadania 1 i 2 nie jest objęta zamówieniem.

Pytanie nr 4:

Proszę o udostępnienie rysunków szybowych:

Zamawiający nie posiada rysunków szybowych.


CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Czerwińska

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Inwestycji

Agnieszka Durma